

**Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта**

г. Жирновск
(наименование населенного пункта)

«26» 09 2023 г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

Директор МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов» Курбанниязова

Наталья Васильевна

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Начальник ПЦО ОВО по Жирновскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» капитан полиции Лепёшкин Александр Николаевич.

Инженер ПЦО ОВО по Жирновскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Кан Оксана Юрьевна.

(должность представителя и наименование ОВО)

-представителя обслуживающей организации:

Инженер проектировщик МКУ «АХЧ» Администрации Жирновского муниципального района

Кузьмин Сергей Анатольевич.

(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов»

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: г. Жирновск, ул. Лесная д.15

(адрес объекта)

оборудованного средствами _____

ТС

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО ОВО по Жирновскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»

(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Объект класса АЗ. Охраняемый объект расположен в четырехэтажном отдельно стоящем здании. Подъезд осуществляется с улицы Лесная. Вход с фасада здания.

Имеется три запасных выхода. Оконные проемы изготовлены из металлопластиковых конструкций, частично (9 штук) оснащены металлическими решетками из них три распашные закрываются на крючок. Выходят во все стороны.

Территория огорожена забором изготовленным из металлической сетки-рабицы высотой 2м.

Помещение школы и прилегающей территории оборудованы системой видеонаблюдения.

Инженерно-техническая укреплённость и оснащённость техническими средствами охраны:

Охраняемый объект расположен в четырехэтажном отдельно стоящем здании. Подъезд осуществляется с улицы Лесная. Вход с фасада здания.

Входная дверь металлическая с одним внутренним замковым устройством.

Имеется три запасных выхода. Запасный выход выходит в тыл здания, дверь деревянная с одним внутренним замковым устройством. Запасный выход в правый торец здания, дверь деревянная обшита металлическим листом толщиной 2 мм с одним навесным замковым устройством. Запасный пожарный выход со второго этажа из «столовой» дверь деревянная с одним внутренним замковым устройством, выходит в тыл.

Оконные проемы изготовлены из металлопластиковых конструкций, частично (9 штук) оснащены металлическими решетками из них три распашные закрываются на крючок. Выходят во все стороны. **На объекте установлены следующие технические средства охраны:** БРО-4 Струна GSM – 1шт., Астра Р -1шт.

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2007 году, проведена замена оборудования Атлас – 6 на БРО-4 Струна GSM в 2012 году. Рекомендуем запланировать проведение капитального ремонта не позднее 4 квартала 2022года.

На момент обследования технические средства охраны находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют капитального ремонта.

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта частично соответствует предъявляемым требованиям.
(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны установленные 2007и 2012 годах признать как выработавшие свой срок эксплуатации установленный заводом изготовителем. На момент проверки находятся в работоспособном состоянии.

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности и усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны.

1.1. В соответствии с требованиями Р-063 2022г., с целью приведения технических средств охраны в соответствие с минимальными требованиями согласно категории объекта: рекомендуем установить стационарную и носимую (радио) кнопку тревожной сигнализации, резервный источник питания с режимом автономной работы не менее 24 часов и 3 часов в режиме передачи тревожных сообщений, удовлетворяющий «Единым требованиям к системам передачи извещений, объектовым техническим средствам охраны и охранным сигнально-противоугонным устройствам автотранспортных средств, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» протокол № 02 от 4 -7 октября 2022г.

1.2. Рекомендуем установить оборудование СПИ «Струна 5 GSM/ Ethernet», удовлетворяющее «Единым требованиям к системам передачи извещений, объектовым техническим средствам охраны и охранным сигнально-противоугонным устройствам автотранспортных средств, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» протокол № 02 от 4 -7 октября 2022г.

2. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

2.1. Обеспечить предоставление данных работников осуществляющих пользование тревожной сигнализацией по мере их приема (увольнения) с работы.

2.2. Обеспечить ежемесячное проведение технического обслуживания средств тревожной сигнализации с отметкой в журнале электромонтера.

2.3. Обеспечить ответственным лицом ежеквартальный инструктаж по пользованию тревожной сигнализацией под роспись.

2.4. Создать буферные зоны (территорий безопасности внутри учреждения), в которых техническими средствами можно заблокировать свободное передвижение по объекту и этажам, где расположены учебные аудитории и иные помещения.

2.5. Обеспечить мероприятия по инженерно – технической укрепленности и антитеррористической защищенности объекта (территории) в том числе технической оснащённости пункта пропуска входной группы металлодетекторами, блокирующим проход устройствами, пожарно-охранной сигнализации, сигнализацией на окнах и входных дверях аудиторий и помещений, видеокамерами, размещенными по внешнему и внутреннему периметру.

2.6. Проводить занятия направленные на обеспечение безопасности объектов, должностных лиц и представителей работников, осуществляющих пропускной режим, действовать при возникновении чрезвычайных происшествий, связанных с применением оружия, в том числе выявления лиц, проявляющих признаки девиантного поведения и вызывающих обоснованные подозрения в реализации преступных умыслов.

2.7. Оборудовать объект периметральным ограждением с входными дверьми (калитками) оборудованными запорными устройствами.

2.8. Рекомендуем провести мероприятия по организации пропускного режима в зданиях образовательных учреждений и на прилегающей к ним территориях, ограничить проход лиц, не являющихся учениками или персоналом данного объекта.

2.9. Оборудовать объект системой оповещения управления эвакуацией, системой контроля управления доступом.

(указывается конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны.)

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3 экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
1. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

О принятом решении по вышеуказанным рекомендациям прошу Вас сообщить письменно в адрес ОВО по Жирновскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»

Представители:

«ОВО» _____ / Лепёшкин А.Н. /

«ОВО» _____ / Кан О.Ю. /

«Заказчика» _____ / Курбанниязова Н.В. /

«Обслуживающей организации» _____ / Кузьмин С.А. /

